



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym
Tyńiec Mały ul. Szkolna 2
55-040 Kobierzycze
Tel./Fax 71 311-80-24

Tyńiec Mały 04.07.2016r

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „**Budowa placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym**”

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zamieszcza również wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

Pytanie nr 1

W jaki sposób Zamawiający dokona oceny równoważności funkcjonalnej i technologicznej urządzeń zabawowych?

Odpowiedź nr

Zamawiający dokona oceny równoważności funkcjonalnej i technologicznej urządzeń zabawowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SST) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ. W takiej sytuacji w celu wykazania równoważności Zamawiający wymaga złożenia na etapie składania oferty lub realizacji stosownych dokumentów takich jak deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, karty techniczne, projekty warsztatowe czy wykonawcze itp. lub innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w Dokumentacji Projektowej oraz SST, których wybór leży po stronie Wykonawcy.

Dopuszczenie rozwiązania równoważnego nie oznacza, iż inne zaproponowane w ramach tej równoważności roboty, czy urządzenie, ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia, określonego producenta, przyjęte przez projektanta. Wykazanie równoważności nie polega również na dowodzeniu, że zaoferowany produkt jest lepszy, lub że nie jest gorszy niż ten, którego wymaga zamawiający, ale że umożliwia uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych.

Rozwiązania równoważne powinny być zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego tzn. posiadać wymaganą funkcję, zbliżony wymiar, zbliżoną kolorystykę, nie niższą jakość. Pod względem estetyki nie mogą odbiegać od wzorów przedstawionych w załączniku graficznym z opisem.

Elementy wyposażenia placu zabaw mają być wykonane z materiałów o konstrukcji drewnianej, we wskazanych przypadkach metalowej, umożliwiających długoletnie użytkowanie oraz wysoką odporność na zniszczenia i warunki atmosferyczne, montowane na kotwach stalowych oraz stali najpierw ocynkowanej i pomalowanej proszkowo lub w otulinie z tworzywa poliuretanowego. Wypełnienia urządzeń muszą być wykonywane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne z płyt HDPE . Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu urządzeń powinny spełniać normy odpowiednie dla użytego materiału.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczający urządzenia zabawowe przedstawił certyfikat ich zgodności z normą PN-EN 1176 wydany przez jednostkę certyfikującą uprawnioną do badań urządzeń i wydawania tego typu dokumentów. Certyfikaty powinny się odwoływać do nazw i kart katalogowych urządzeń , które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia. Certyfikaty powinny być wydane w jęz. polskim i terminowo ważne. Każde urządzenie musi mieć swoją kartę katalogową (techniczną), oraz wymaganą po zamontowaniu na miejscu

tabliczkę znamionową. Oryginały kart katalogowych (technicznych) urządzeń muszą być dostarczone dla wszystkich urządzeń wyposażenia placu zabaw najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

Pytanie nr 2

Czy w celu możliwości oceny przez Zamawiającego (przed wybudowaniem placu zabaw) spełnienia równoważności technologicznej i funkcjonalnej proponowanych urządzeń, Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty kart technologicznych oferowanych urządzeń zabawowych?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający, informuje, że nie wymaga dołączenia do oferty kart technologicznych oferowanych urządzeń zabawowych oraz ich certyfikatów potwierdzających spełnienie normy PN-EN 1176.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 3 umowy „Wykonawca, przed wbudowaniem musi złożyć do Zamawiającego wniosek materiałowy z propozycją konkretnego materiału i urządzenia wraz z załączeniem certyfikatów i atestu danego materiału”

Wobec powyższego karty technologiczne urządzeń, które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia wraz certyfikatami zgodności z normą PN-EN 1176 wydanyymi przez jednostkę certyfikującą uprawnioną do badań urządzeń i wydawania tego typu dokumentów należy przedstawić **przed ich montażem** celem akceptacji przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy w związku z wymogiem zapisanym na str.4 SIWZ o konieczności jednoznacznego powiązania kart technicznych z certyfikatami, poprzez odwołanie się na certyfikacie do nazw lub kodów urządzeń widocznych na kartach technicznych, Zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć również certyfikaty na każde urządzenie zabawowe z osobną, wydane przez niezależne jednostki certyfikujące zgodnie z normą PN-EN1176?

Odpowiedź nr 3

Odpowiedz jak w pkt. 2

Pytanie 4

Zgodnie z zapisem SIWZ XII pkt. 6 Sposób wyliczenia ceny:

- wartość netto z kosztorysu przeniesić do formularza ofertowego – wartość netto
- należy obliczyć wartość podatku Vat
- obliczyć cenę brutto

W formularzu ofertowym jest tylko cena brutto proszę o uzupełnienie formularza o cenie netto i podatek Vat.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, że do formularza ofertowego należy podać jedynie cenę brutto oferty.

Pytanie nr 5

Ze względu na rozbieżność treści STWOR i SIWZ proszę o określenie czy karty techniczne i certyfikaty na urządzenia placu zabaw mają być załączone do oferty czy na etapie ich montażu.

Odpowiedź 5

Odpowiedz jak w pkt. 2

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Tyrnów
mgr inż. Antman

UWAGA !!!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem (tj. tego samego dnia lub najpóźniej następnego), poprzez odesłanie pierwszej strony tegoż pisma z: adnotacją „otrzymano w dniu: o godz., czytelnym stron” czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczętką - osoby potwierdzającej, pod nr faksu: (71) 71 311-80-24, e-mail: m.baranowska@szkolatyniecmały.pl